

Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana

www.mszana.ug.gov.pl

Telefon: 32 47 597 57

Fax: 32 47 597 60

marek.malek@mszana.ug.gov.pl



PI.7021.2.2017

PI.ZD.0157.2017

Mszana, dnia 31.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością dokonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Mszana zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi.

1. Zamawiający

Urząd Gminy Mszana

Adres : 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81

tel. : 32 475 97 40

NIP 647-17-73-271

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dokonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Mszanie – pomieszczenia gabinetu stomatologicznego przy ul. 1 Maja 81, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

W zakres prac wchodzi:

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów instalacji i aparatów,
- usunięcie na bieżąco usterek stwierdzonych podczas pomiarów,
- opracowanie wyników pomiarów,
- sporządzenie schematów rozmieszczenia urządzeń i protokołu pomiarów, wraz z dołączeniem kopii uprawnień dokonującego kontroli.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przeglądu, badań, pomiarów oraz dostarczenia protokołów: do dnia 30 czerwca 2017 r.

4. Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, jak również w oparciu o zapoznanie się z obiektem, który podlegać będzie okresowej kontroli. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

5. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek, płatny przelewem na jego konto w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania protokołów przez Zamawiającego.

6. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto

7. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz 15:30

1). pocztą na adres:

Urząd Gminy Mszana

ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

2) w siedzibie Urzędu Gminy Mszana – sekretariat urzędu

3) za pomocą faksu – fax: 32 475 97 60

4) za pomocą emaila na adres: urząd@mszana.ug.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00. Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Gminy Mszana. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Marek Małek tel. 32 475 97 57, 697 687 844

Załączniki

1. Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

z up. Wójta

mgr Błażej Jafarczyk
Zastępca Wójta

Zaopiniowano pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej
opinii
Lp. opinii 4/56/M inż. Henryk Buchalik
Data 30.VI.11. Rzeczoznawca do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP - 554/05 w grupach: 1.1, 1.2
zam. Zory, ul. Wodzisławska 71
tel. (32) 43 41 721

GABINET STOMATOLOGICZNY			
NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POW. NETTO
B 0.6	GABINET STOMATOLOGICZNY	31,1 m ²	31,1 m ²
B 0.7	POM. SOCJALNE/SZATNIA	6,0 m ²	6,0 m ²
B 0.8	KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA	—	8,7 m ²
B 0.9	TOALETA	4,2 m ²	4,2 m ²
B 0.10	SKEADZIK PORZĄDKOWY	2,0 m ²	2,0 m ²
RAZEM:		43,3 m ²	52,0 m ²

OZNACZENIA

- Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.
- Linia zbiorcza
- Oprawa żarowa
- Oprawa świetłówkowa
- Gniazdko wtyczkowe podwójne
- Wyłącznik: 1-biegunowy, 2-biegunowy, schodowy pt
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Centrum Inwestycji Budowlanych "CENTRBUD"				44-370 PSZÓW UL. ŚLĄSKA 67B	
OBIEKT: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY GABINET DENTYSTYCZNY MSZANA, UL. I-MAJA	INWESTOR:	UG MSZANA		SKALA:	1:50
	FUNKCJA	NAZWISKO	NR. UPRAWN.	PODPIS	NR. ARCH:
	OPRACOWAL	mgr inż. A. BERNAT	250/90Kt		138
	KRESLIL	D. KNAPCZYK			NR. RYS:
TRESC RYS.: PLAN INST. ELEKTRYCZNYCH RZUT PARTERU	SPRAWDZIL	inż. T. JAŚKIEWICZ	79/77/Op		3

