



Nr. sprawy: PI.271.7.2019

GMINA MSZANA

44-325 Mszana ul. 1 Maja 81

woj. śląskie

NIP 647-17-73-271 REGON 276256687

Mszana, 03 czerwca 2019r.

Pytania i odpowiedzi

w przetargu nieograniczonym na

Budowę obiektu małej architektury – budowa zegara wolnostojącego wraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Mszana udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz zakres zamówienia obejmuje „...mechanizmy zegara synchronizowanego sygnałem GPS lub DCF77. – automatyczna kontrola położenia wskazówek. W szklanym szybie będą się znajdować: - podwójna winda z poruszającymi się kłatkami na przemian góra-dół, - możliwość aktywowania za pomocą czujnika ruchu (gdy zbliży się osoba winda może być uruchomiona automatycznie), - programowanie minimalnej przerwy między jazdą windy, - ruchome koła szybowe współpracujące z ruchem windy. Zegar wyposażony będzie w moduł akustyczny 100W do emitowania odbijania godzin i kwadransów z możliwością blokady ciszy nocnej. Możliwość sygnalizacji dźwiękowej pacy windą poprzez emitowanie dźwięku dzwonka jak w szybie kopalnianym (tzw. „podbijanie jazdy”). Możliwość zaprogramowania odgrywania melodii o określonej porze (np. hejnał lub innej dowolnej melodii). Sterowanie ręczne ruchem windy za pomocą pilota radiowego. Oświetlenie LED sterowane z zegara astronomicznego lub zsynchronizowane z oświetleniem ulicznym. Posadowienie zegara na stopach fundamentowych żelbetowych ...”. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar nie obejmuje prac w zakresie robót elektrycznych i automatyki cytowanych wyżej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 1

Koszt prac dotyczących automatyki i elektroniki zegara należy skalkulować w pozycji 19 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił wymagania dotyczące zegara określone w pkt II.4 Ogłoszenia o zamówieniu.

Z uwagi na innowacyjny charakter zamówienia Zamawiający dopuszcza dowolność zastosowanych technologii i materiałów automatyki i elektroniki zastosowanych urządzeń przy zachowaniu deklarowanej gwarancji na całość instalacji zegara oraz spełnienia podstawowych założeń określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. tj.

„Konstrukcję zegara należy wykonać z kształtowników stalowych: - ceowniki 120 x 60 mm – główna konstrukcja, - kątowniki 30 x 30 mm – wspornik i konstrukcje do elementów szklanych, - płaskowniki – elementy ażurowe, napisy i cyfry (kolor grafitowy). Kształtowniki po wykonaniu konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Tarcza zegara składa się z dwóch okręgów o grubości 3 cm, posiada 4 cyfry. Mniejszy okrąg należy wykonać z bezpiecznego szkła mrożonego (efekt piaskowania). Wskazówki zegara podświetlane. Strona boczna zegara otwierana – dojście do mechanizmu. Na głównej nodze na wysokości ok. 1,3 m należy zainstalować metalową skrzynkę (wys. ok. 30 cm) – skrytka na mapy (od strony chodnika). Elementy szklane – główna część zegara oraz szyb, w którym będzie winda poruszana kołami linowymi. Elementy szklane należy

Nr. sprawy: PI.271.7.2019

podświetlić od dołu. Dane techniczne zegara: - zasilanie 230V , 50Hz , 5A. - mechanizmy zegara synchronizowanego sygnałem GPS lub DCF77. - automatyczna kontrola położenia wskazówek. W szklanym szybie będą się znajdować: - podwójna winda z poruszającymi się klatkami na przemian góra-dół, - możliwość aktywowania za pomocą czujnika ruchu (gdy zbliży się osoba winda może być uruchomiona automatycznie), - programowanie minimalnej przerwy między jazdą windy, - ruchome koła szybowe współpracujące z ruchem windy. Zegar wyposażony będzie w moduł akustyczny 100W do emitowania odbijania godzin i kwadransów z możliwością blokady ciszy nocnej. Możliwość sygnalizacji dźwiękowej pacy windą poprzez emitowanie dźwięku dzwonka jak w szybie kopalnianym (tzw. "pobijanie jazdy"). Możliwość zaprogramowania odgrywania melodii o określonej porze (np. hejnał lub innej dowolnej melodii). Sterowanie ręczne ruchem windy za pomocą pilota radiowego. Oświetlenie LED sterowane z zegara astronomicznego lub zsynchronizowane z oświetleniem ulicznym. Posadowienie zegara na stopach fundamentowych żelbetowych. W rejonie zegara przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 6/8 zakończonej obrzeżami granitowymi 8x30x100 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie podłączenia zasilania zegara z wykonanej uprzednio linii zasilającej i wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych."

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część siwz i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z wniesionym pytaniem termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w terminie do dnia **10 czerwca 2019r. do godz. 10:00**, otwarcie ofert odbędzie się w dniu **10 czerwca 2019r. o godz. 10:15**.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek