



## Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.09.2018r.

**Biuro- Projektowo-Uslugowe „ALDA” S.C.**  
**Hanna i Janusz Franciczek**  
ul. Skrzyszowska 39C  
44-300 Wodzisław Śląski

Nasz znak: TU-4375/320/DP/2018/Z

*Dot.: Przebudowy ulicy Szkolnej – etap 2 – od wiaduktu nad A1 do ulicy Centralnej w Połomii*

1. W odpowiedzi na pismo informujemy, że przez określony obszar przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej, których lokalizacja została pokazana linią koloru ciemnoniebieskiego. Przewody kanalizacji sanitarnej są w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

2. W przedłożonym nam projekcie przebudowy ulicy Szkolnej – etap 2 – od wiaduktu nad A1 do ulicy Centralnej w Połomii należy uwzględnić następujące uwagi:

- a) projektując podziemną infrastrukturę podziemną należy zachować min. 1 m odległości od istniejącej kanalizacji sanitarnej;
- b) w przypadku wykonania chodników oraz zjazdów z materiałów rozbielanych nie ma potrzeby stosowania rur ochronnych na przewodach kanalizacyjnych, przy zastosowaniu nawierzchni nierozbielanych lub obniżeniu terenu istniejącego należy uzgodnić sposób zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej z osobą pełniącą nadzór ze strony JZWik S.A.;
- c) istniejące włazy studni kanalizacyjnych, które podlegają naszemu odbiorowi należy wyregulować do niwelety drogi, zjazdów i chodników zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniając szczelność i projektowane obciążenia;
- d) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. **Informujemy, że nadzór zostanie zakończony protokołem odbioru.**
- e) zachować normatywne przykrycie kanalizacji sanitarnej;
- f) przed złożeniem projektu na Naradę Koordynacyjną należy przedstawić w JZWik S.A. lokalizację nowoprojektowanej infrastruktury związanej z przebudową rozpatrywanej drogi w celu uzgodnienia ich przebiegu oraz ich zabezpieczenia w odniesieniu do naszej kanalizacji sanitarnej;
- g) w dokumentacji technicznej w/w przebudowy drogi należy uwzględnić inspekcję TV kan. san. w miejscu kolizji z przebudowywaną drogą przed realizacją inwestycji;
- h) ważność powyższych warunków wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

Kopia: a/a

Załącznik:

1. Kopia mapy – 1 egz.

2. Kopia mapy – 1 egz.

Sprawę prowadzi: inż. Dawid Pawelec

Kontakt : tel. ( 32 ) 47 87 760, dawid.pawelec@jzwik.com.pl

członek zarządu  
dyrektor ds. Technicznych  
mgr inż. J. J. Ogiełto

www.jzwik.pl

e-mail: kancelaria@jzwik.pl

NIP: 633-00-15-717

REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:

KRS: 0000044894

Kapitał Zakładowy: 200 371 310,00 PLN wniesiony w całości

Nr rachunku: 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614 BZWBK S.A.