

STAROSTA WODZISŁAWSKI  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śląski

WG.6630.1.10.2021

### Protokół

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która została zakończona w dniu 22 styczeń 2021 r. o godz. 12.00.

**Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:**

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Mszanej, ul. Ks. Tusker, Spacerowa, dz. 1571/72, 877/71, 47, 43, 1769/299, 2706/299, 647/262, 656/262, 684/280, 261, 2140/245, Połomi, ul. Ks. Pisulli, dz. 1229/405, 1487/390, 1486/390, 1481/390, 1482/390, 1483/390, 1647/390, 1648/390, 1649/390, 1650/390, 1655/405, 1657/405”

**Wnioskodawca:** Rafał Kramarczyk

Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 47-450 Roszków, ul. Pomnikowa 6

**Pozostali uczestnicy narady:**

| Imię i nazwisko  | Nazwa instytucji   | Stanowisko w sprawie podpis   |
|------------------|--|---|
| Katarzyna Meisel | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br>ul. Marklowicka 15<br>44-300 Wodzisław Śl.<br>tel. 32/4552634, 32/4552755,<br>32/4556738 wew. 349. | Zachować odległość od sieci wodociągowej min 1,0 m.<br>Zlecić nadzór branżowy nad robotami. |
| Andrzej Erenz    | TAURON Dystrybucja S.A.<br>ul. Zawila 65 L<br>30-390 Kraków<br>Oddział w Gliwicach<br>ul. Portowa 14 a<br>44-100 Gliwice<br>tel. 32/3032096.               | Bez uwag.   |
| Joanna Twardawa  | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.<br>Oddział w Świerklanach<br>ul. Wodzisławska 54<br>44-266 Świerklany<br>tel. 32/4392674, 32/4392675.     | Bez uwag.   |

WG.6630.1.10.2021

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Mariusz Marcisz | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.<br>Oddział w Zabrze<br>ul. Szczęść Boże 11<br>41-800 Zabrze<br>Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku<br>ul. B. Chrobrego 39<br>44-200 Rybnik<br>tel./fax 32/4223419. | Uzgadniamy z następującymi uwagami:<br>- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.<br>Roboty w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku.<br>Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.  |
| Jakub Watoła    | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.<br>ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice<br>Oddział Sieci Magistralnej<br>ul. Traugutta 121<br>44-370 Pszów<br>tel. 32/4578343.                           | Uzgadniam pozytywnie.  |
| Jacek Łotecki   | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.<br>ul. Podhalańska 7<br>44-335 Jastrzębie Zdrój<br>tel. 32/4787757.   | Uzgodniono pozytywnie przy zachowaniu poniższych uwag:<br>1. Roboty ziemne w obrębie zlokalizowanej sieci kanalizacyjnej prowadzić „ręcznie” pod nadzorem naszych służb.<br>2. Projektowane uzbrojenie zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach skrzyżowania i kolizji z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną.<br>3. Zabudowę słupów przewidzieć w odległości nie mniejszej niż 1m od zlokalizowanej sieci kanalizacyjnej.  |
| Aneta Małkowska | Orange Polska S. A.<br>Zarządzanie Zasobami Sieci i IT<br>Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta<br>40-506 Katowice, ul. Francuska 101<br>tel. 32 205 45 35                   | UZAGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią teletechniczną dokonać jej zabezpieczenia poprzez nałożenie rur ochronnych. Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika Orange Polska. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie:<br><a href="http://www.orange.pl/wniosek nadzor">www.orange.pl/wniosek nadzor</a> Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Katowice, drogą mailową na adres: e-mail:<br>DISU_RSWUUIKato2@orange.com. |

STAROSTA WODZISŁAWSKI

ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski

WG.6630.1.10.2021

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| NIEODBIŁY      | Państwowe Gospodarstwo Wodne<br>Wody Polskie<br>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej<br>w Gliwicach<br>Zarząd Zlewni Gliwice<br>44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2,<br>tel. 32/ 415 46 71               | NIEODBIŁY |
| NIEODBIŁY      | Polska Grupa Górnicza spółka z o. o.<br>40-039 Katowice<br>ul. Powstańców 30<br>Oddz. Zakład Informatyki<br>i Telekomunikacji<br>ul. Jastrzębska 10<br>44-253 Rybnik<br>tel. 32/7166423, 32/7166424. | NIEODBIŁY |
| Andrzej Lerch  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej<br>i Rekultywacji S.A.<br>ul. Chlebowa 22<br>44-335 Jastrzębie Zdrój<br>tel. 32/4763073 wew. 106.   | Bez uwag. |
| Jacek Cichy    | Leon Sp. z o. o.<br>44-200 Rybnik<br>ul. Kilińskiego 33d<br>tel. 32/440 80 23, 440 80 84,<br>440 80 76   | Bez uwag. |
| Maciej Gepfert | Urząd Marszałkowski Województwa<br>Śląskiego<br>Departament Cyfryzacji i Informatyki<br>40-037 Katowice<br>ul. Ligonía 46<br>tel. 32 207 88 88   | Bez uwag. |
| Marek Małek    | Urząd Gminy Mszana<br>ul. 1 Maja 81<br>44-325 Mszana<br>tel. 32/475 97 40  | Bez uwag. |

Na tym naradę zakończono.

Uwagi:

- Zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia zlecić odtworzenie znaku.

- Z uwagi na sytuację sanitarną, wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 22 styczeń 2021r. narada koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim odbyła się w wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

STAROSTA WODZISŁAWSKI  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śląski

WG.6630.1.10.2021

W protokole zostały zamieszczone wiadomości e-mail będące stanowiskiem uczestników narady koordynacyjnej.

**Protokolant:** Sabina Starzec

.....  
podpis protokolanta

**Przewodniczący:**

z up. STAROSTY

mgr inż. Sabina Starzec  
INSPEKTOR


.....  
podpis przewodniczącego



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
skala 1:1000

Województwo: śląskie  
Powiat: wodzisławski  
Jednostka ewidencyjna: Mszana (241509\_2)  
obręb: Mszana (241509\_2.0002)  
Miejscowość: Mszana

Arkusze mapy zasadniczej:  
6.125.23.19.2/19.4 (układ "2000")  
poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH



Granice działek wniesiono na podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntów, pozyskanej z PZGIK, z wymaganą przepisami dokładnością. Mapa niniejsza służy do projektu sieci uzbrojenia terenu i oświetlenia ulicznego. Brak uzgodnień ZUDP z okresu ostatnich 3 lat.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie spełniają wymagania dokładnościowe określone w przepisach. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń sieci uzbrojenia terenu, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa bez uzgodnień branżowych. Nie badano służebności gruntowych.

- zakres aktualizacji
- granice działek
- granice konturów klasyfikacyjnych
- linie rozgraniczające z MPZP
- linie zabudowy z MPZP

WG.6640.1.1811.2020

Racibórz, dnia 06.08.2020 r.

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH  
AZYMUT Marek Sebastian  
ul. Szczecińska 16, 47-400 Racibórz  
tel. (032) 414 03 03, 606 443 329  
marek.sebastian\_xl@wp.pl  
NIP 639-134-04-52

STAROSTWO WODZISŁAWSKIE

ul. Racibórska 2

Dokumentacja – nr sprawy WG.6630.1.10.2021

była przedmiotem bezpośredniej narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 22.01.2021 r.

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.

z up. STAROSTY

mgr inż. Sabina Starzec  
INSPEKTOR

