



ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	sterowanie	obw. 01AB	obw. 01C	obw. 02	obw. 03	obw. 04AB	obw. 04CD	obw. AW1	obw. AW2	obw. AW3	obw. 1	obw. 2	obw. 3	obw. 4
			0,3kW	0,15kW	0,45kW	0,3kW	0,4kW	0,4kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	2kW	2kW	2kW	2kW
			pom. nr A1.7	pom. nr A1.7	pom. nr A1.1-A1.3	pom. nr A1.4, A1.6	pom. nr A1.5	pom. nr A1.7				pom. nr A1.4	pom. nr A1.4	pom. nr A1.6	pom. nr A1.6
			oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe


$$\begin{aligned} P_i &= 43,1 \text{ kW} \\ k_j &= 0,6 \\ P_s &= 25,9 \text{ kW} \end{aligned}$$

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.		Nr rys. E-25
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802		Skala -
Tytuł	Schemat rozdzielnic "TA1" - cz. 1		Data 01/2021
spec.		nr upr.	podpis
Projektant	mgr inż. Szymon Paruch	inst. el. SKL/4930/ POCE/13	Faza PW
Opracował	tech. Piotr Setnik	inst. el.	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Rażniewski	inst. el. SKL/4700/ PWCE/13	Branża inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komunikówek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			Nr strony