



Rozdzielnica TA1	
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarcia rozdzielnicy	6 kA
Doptyw	góra
Odptyw	góra
Wytaczniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarcia	wg IEC60947



Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Morgowska 4d
41-408 Mysłowice

T.: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.				Nr rys.	E-29
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802				Skala	-
Tytuł	Budowa rozdzielnic "TA1"				Data	01/2021
<div> <div>spec.</div> <div>nr upr.</div> <div>podpis</div> </div>						
Projektant	mgr inż. Szymon Paruch	inst. el.	SKL/4930/POOE/13		Faza	PW
Opracował	tech. Piotr Setnik	inst. el.				
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Raźniewski	inst. el.	SLK/4700/PWOE/13		Branża	inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony	