


Rozdzielnica TB12	
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarcia rozdzielnicy	6 kA
Doptyw	góra
Odptyw	góra
Wytłaczniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarcia	wg IEC60947

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.	Nr rys.	E-35
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802	Skala	-
Tytuł	Budowa rozdzielnicy "TB12"	Data	01/2021
Projektant mgr inż. Szymon Paruch Opracował tech. Piotr Setnik Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Raźniewski		spec. inst. el. nr upr. SKL/4930/POOE/13 podpis SLK/4700/PWOE/13	Faza PW Branża inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.		Nr strony	