LEGENDA

Projektowane i istniejące obiekty kubaturowe

- *budynki projektowane*

Nawierzchnie istniejące i projektowane

- *A. teren biologicznie czynny*
- *B1. drogi*
- *B2. miejsca postojowe dla samochodów osobowych - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej*
- *B3. chodniki - nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej [A]*
- *B4. chodniki, place - nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej [B]*
- *B5. chodniki, place - nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej [C]*
- *C1. żwir płukany*
- *projektowany krawężnik +12*
- *projektowane obrzeże chodnikowe 8x30*

Inne symbole i oznaczenia graficzne

- *granica terenu*
- *ul. Wiejska wraz z liniami rozgraniczającymi (teren wyłączony z zabudowy)*
- *projektowana droga pożarowa*
- *dojście pożarowe łączące wyjście z obiektu budowlanego z drogą pożarową*
- *spadek podłużny projektowanej nawierzchni utwardzonej*
- *rzędna projektowana*

Przyłącza i elementy instalacji wewnętrznych (odcinki w ziemi / zewnętrzne)

- *proj. przyłącze wody*
- *projektowana ks*
- *projektowana ławka*
- *projektowane drzewa*
- *projektowane miejsca do gromadzenia odpadów stałych*

LEGENDA:

- S/... — Latarnia oświetleniowa H=5m z wysięgnikiem 0,8m; oprawa LED 48W 2700K, DW
- Kolumna oświetleniowa h=2,4m; oprawa LED 32W 2700K, DW
- Linia kablowa oświetlenia YAKXS4x35mm²
- Szafa oświetleniowa
- Uziemienie końca obwodu R=10Ω
- Rura osłonowa PEHD Ø110 L=4m
- Istniejąca latarnia oświetleniowa do likwidacji
- Projektowana studnia kablowa SKR-2
- Projektowana jednootworowa kanalizacja kablowa teletechniczna PEHD Ø110

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Morgowska 4d
41-408 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	*Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.*				Nr rys. EZ-1
Adres	*44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802*				Skala 1:500
Tytuł	*Plan sytuacyjny*				Data 01/2021
		spec.	nr upr.	podpis	
Projektant	*mgr inż. Szymon Paruch*	inst. el.	SKL/4930/ POOE/13		Faza PW
Opracował	*tech. Piotr Setnik*	inst. el.			
Sprawdzający	*mgr inż. Krzysztof Raźniewski*	inst. el.	SLK/4700/ PWOE/13		Branża inst. el.

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony