

Wodzisław Śl.

29.12.2021r.

**Biuro Projektowo-Usługowe  
„Alda” S.C.  
ul. Skrzyszowska 39 C**

**44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

W5/351/2021/TT/ 2691 /2021

Dotyczy: **Uzgodnienia zagospodarowania terenu pn. „Remont ulicy A.Mickiewicza w Mszanie”**

*Szanowni Państwo*

w odpowiedzi na wniosek nr W5/351/2021 z dnia 17.12.2021r w przedmiotowej sprawie informujemy, że na planie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

W sprawie kanalizacji sanitarnej prosimy skontaktować się z JZWiK S.A.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. istniejące urządzenia wodociągowe ( skrzynki zasuw ) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. przed rozpoczęciem robót należy zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

*Z poważaniem*

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. TW
4. a/a

*Sprawę prowadzi: Dział TT – Katarzyna Meisel tel. 32 455 26 34 wew 349*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych**

*Katarzyna Machowska-Bujak*

Wodzisław Śl.

29.12.2021r.

**Biuro Projektowo-Usługowe  
„Alda” S.C.  
ul. Skrzyszowska 39 C**

**44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

W5/349/2021/TT/ 2689 /2021

Dotyczy: **Uzgodnienia zagospodarowania terenu pn. „Remont ulicy M. Konopnickiej w Mszanie”**

*Szanowni Państwo*

w odpowiedzi na wniosek nr W5/349/2021 z dnia 17.12.2021r w przedmiotowej sprawie informujemy, że na planie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

W sprawie kanalizacji sanitarnej prosimy skontaktować się z JZWiK S.A.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. istniejące urządzenia wodociągowe ( skrzynki zasuw ) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. przed rozpoczęciem robót należy zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

*Z poważaniem*

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. TW
4. a/a

*Sprawę prowadzi: Dział TT – Katarzyna Meisel tel. 32 455 26 34 wew 349*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych**  
*Katarzyna Machowska-Bujak*



Wodzisław Śl.

29.12.2021r.

**Biuro Projektowo-Usługowe  
„Alda” S.C.  
ul. Skrzyszowska 39 C**

**44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

W5/350/2021/TT/ 2690 /2021

Dotyczy: **Uzgodnienia zagospodarowania terenu pn. „Remont ulicy M. Kopernika w Mszanie”**

*Szanowni Państwo*

w odpowiedzi na wniosek nr W5/350/2021 z dnia 17.12.2021r w przedmiotowej sprawie informujemy, że na planie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

W sprawie kanalizacji sanitarnej prosimy skontaktować się z JZWik S.A.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. istniejące urządzenia wodociągowe ( skrzynki zasuw ) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. przed rozpoczęciem robót należy zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

*Z poważaniem*

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. TW
4. a/a

*Sprawę prowadzi: Dział TT – Katarzyna Meisel tel. 32 455 26 34 wew 349*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych**

*Katarzyna Machowska-Bujak*