



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, 2024-03-21

"ALDA" S.C. HANNA FRANICZEK, JANUSZ
FRANICZEK

SKRZYSZOWSKA 39 C

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Nasz znak: TU-4375/0094/AM/P0877/2024

Sygnatura: W/TDT/12873/2024

Dotyczy: *Uzgodnienia branżowe w zakresie projektu: „Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie”.*

W odpowiedzi na pismo informujemy, że na zaznaczonym terenie dla inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie” przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej pokazane na mapach kolorem brązowym będące w posiadaniu JZWik S.A. Obce przewody kanalizacji sanitarnej pokazano linią koloru jasnobrązowego, których dokładny przebieg oraz sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z ich właścicielem.

Nasz Zakład opiniuje pozytywnie modernizację infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie wskazanej na załączonych mapach po uwzględnieniu poniższych uwag:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów kanalizacyjnych;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- przy zastosowaniu nawierzchni nierozbieralnych lub obniżeniu terenu istniejącego należy uzgodnić sposób zabezpieczenia przewodów kanalizacyjnych z osobą pełniącą nadzór ze strony JZWik S.A.;
- istniejące studnie kanalizacyjne wyprowadzić do niwelety terenu;
- należy zlecić na koszt inwestora inspekcje TV przewodów kanalizacji sanitarnej znajdujących się w obrębie wyżej wymienionej drogi przed i po przeprowadzonych pracach budowlanych załączając jej wynik do dokumentacji odbiorowej;
- należy zlecić nadzór i odbiór w JZWik S.A.
- sugerujemy powyższe uwagi zastosować również do obcych rurociągów

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami kanalizacyjnymi. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Kanalizacji tel.: 32 4787768
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2024/0094)

- załącznik: mapa x 2

Sprawę prowadzi: Alicja Motyka, tel. 324787761, alicja.motyka@jzwik.pl

DYREKTOR ds. Technicznych

mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1

www.jzwik.pl
e-mail: kancelaria@jzwik.pl
NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:
KRS: 0000044894
Kapitał Zakładowy: 231 022 540,00 PLN wniesiony w całości
Nr rachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

