

Wodzisław Śląski, dnia 21.03.2024r.

**Biuro Projektowo-Usługowe
„Alda” S.C.
ul. Skrzyszowska 39 C**

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

W5/39/2024/TT/641/2024

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn „Remont drogi gminnej ul. Folwark w Połomi”.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.02.2024r. (data wpływu 29.02.2024r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekcie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. Ponadto informujemy, że w rejonie przedmiotowej ulicy Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. W sprawie kanalizacji sanitarnej należy zwrócić się do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. Istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat

2. DF

3. a/a

Sprawę prowadzi:

Przemysław Niemiec

tel. (32) 4552634 wew.366

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Katarzyna Machowska-Bujak