



Projektowana rozdzielnica "TB12"



obw. AW1	obw. AW2	obw. AW3	obw. 1	obw. 2	obw. 3	obw. 4	obw. 5	obw. 6	obw. 7	NW4.1	obw. KLJW	obw. KLJZS	obw. KLJZ1	obw. KLJZ2	obw. KLJZ3	obw. KLJZ4	obw. KLJZS/ST
0,1kW	0,1kW	0,1kW	2kW	2kW	2kW	5kW	2kW	2kW	2kW	2x1,5kW	0,8kW	9,15kW	1,6kW	1,6kW	1,6kW	1,6kW	0,1kW
oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne	pom. nr B1.15 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.9 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.9 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.9 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.15 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.9 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.9 gniazda wtyczkowe	pom. nr B1.15 centrala wentyl. wentylatory	pom. nr B1.10 klimatyzatory kasetonowe	elewacja zewn. klima. jedn. zewn. skraplacz	elewacja zewn. klimatyzacja jednostka zewn.	elewacja zewn. klimatyzacja jednostka zewn.	elewacja zewn. klimatyzacja jednostka zewn.	elewacja zewn. klimatyzacja jednostka zewn.	sterownik klima. skraplacza

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz  
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S  
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus  
ul. Morgowska 4d  
41-408 Mysłowice

T: +48 504 639 835  
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogółowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.	Nr rys.	E-33
Adres	44-323 Gogółowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802	Skala	-
Tytuł	Schemat rozdzielnic "TB12" - cz.2	Data	12/2023
spec. nr upr. podpis			
Projektant mgr inż. Szymon Paruch	inst. el. SKL/4930/ POOE/13	Faza	PW
Opracował tech. Piotr Setnik	inst. el.		
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Raźniewski	inst. el. SLK/4700/ PWOE/13	Branża	inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupalnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			Nr strony