


Oznaczenie	Kabel elektryczny
PC1	3 x 1.5²
PW1	3 x 1.5²
PW2	3 x 1.5²
230V	3 x 1.5²
VC1	4 x 1.5²
BUS	2 x 0.5²
FA	2 x 0.75²
T0	2 x 0.75²
TC1	2 x 0.75²
TW1	2 x 0.75²

#### Legenda:

- Zasilanie z kotłów grzewczych
- Powrót do kotłów grzewczych
- Zasilanie instalacji c.o.
- Powrót instalacji c.o.
- Zimna woda
- Ciepła woda
- Cyrkulacja
- Zawór Stromax-M

#### AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 2023 R.

 Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu		Nr rys. <b>K-3</b>
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802		Skala %
Tytuł	SCHEMAT KOTŁOWNI		Data 12/2023
spec.		nr upr.	podpis
Projektant	mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	sanit.	MAP/0367/PWOS/06
Sprawdzający	mgr inż. Beata Gowin	sanit.	SLK/1239/PWOS/06
Prawa autorskie zastrzeżone. Przenysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komunikować bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			Nr strony