


Lp.	ZESTAWIENIE APARATURY	ilość
1	QG -rozłącznik izolacyjny typ 100A 3P	1szt.
2	F3-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B6A	1szt.
3	HL -lampka sygnalizacyjna modułowa 230V 50Hz	3kpl.
4	FU -ochronnik przepięciowy klasy C typ 3P+N	1kpl.
5	FI2-25 -wyłącznik różnicowoprądowy typ 2P 25/0,03A A	12szt.
6	F1-B/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B16A 6kA	16szt.
7	F1-B/10 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B10A 6kA	5szt.
8	F1-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B6A 6kA	2szt.
9	F1-C/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P C6A 6kA	1szt.
10	PK1+PK3 -przełącznik bistabilny typ 1Z 16A 230V 50Hz	3szt.
11	FI3-25 -wyłącznik różnicowoprądowy typ 4P 25/0,03A AC	2szt.
12	F3-B/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B16A 6kA	2szt.
13	F3-C/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P C16A 6kA	1szt.
14	Q2 -rozłącznik bezpiecznikowy typ DO2 3P 25A wkł. 20A	1kpl.
15	Q1 -rozłącznik bezpiecznikowy typ DO2 1P+N 25A wkł. 16A	1kpl.
16	Q3 -wyłącznik silnikowy nastawa 0-4A	1kpl.
17	F1-C/2 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P C2A 6kA	1szt.

 Projektownia Architektoniczna Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogolewej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.		Nr rys. E-12
Adres	44-323 Gogolewa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802		Skala -
Tytuł	Schemat rozdzielnic "TA0" - cz. 1		Data 01/2021
<div> <div>spec.</div> <div>nr upr.</div> <div>podpis</div> </div>			
Projektant	mgr inż. Szymon Paruch	inst. el. SKL/4930/ P/OOE/13	Faza PW
Opracował	tech. Piotr Setnik	inst. el.	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Rażniewski	inst. el. SLK/4700/ P/OOE/13	Branża inst. el.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przenosywanie, uzupalnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			Nr strony