



UWAGA

Komin prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotłowni

Przejścia rur projektowanych przez ściany i stropy wykonać w kołnierzach ppoż.

Instalację zaizolować otuliną systemową o grubościach zgodnych z warunkami technicznymi

Wykonać odpływy kanalizacji z kominu i kotłowni wyprowadzić, do studni schładzającej, a następnie do projektowanej kanalizacji

LEGENDA:

	instalacja c.o. zasilanie
	instalacja c.o. powrót
	przewód zimnej wody
	instalacja gazu
	instalacja wody
	instalacja c.o. w posadzce
	instalacja kanalizacji sanitarnej

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 2023 R.



Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus

ul. Morgowska 4d

41-408 Mysłowice

T: +48 504 639 835

E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogołowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu			Nr rys.	K-1
Adres	44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802			Skala	1:50
Tytuł	RZUT KOTŁOWNI			Data	12/2023
spec.		nr upr.		podpis	
Projektant	mgr inż. Anna Żwirowska-Folga	sanit.	MAP0367/PWOS08	Faza	PT
Sprawdzający	mgr inż. Beata Gowin	sanit.	SLK/1239/PWOS06	Branża	IS
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komunikować bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony