

Wodzisław Śląski, dnia 03.06.2022r.

**CENTRBUD**  
**Centrum Inwestycji Budowlanych**  
**ul. Śląska 69B**

**44-370 PSZÓW**

W5/98/2022/TT/1086/2022

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 .**

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2022r. (data wpływu 31.05.2022r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekcie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. W rejonie przedmiotowej działki tutejsze Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. W sprawie kanalizacji sanitarnej prosimy zwrócić się do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdrój.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanego przekopem kontrolnym przewodu wodociągowego;
3. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
4. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
5. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Faktura FS-TT/482/2022

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Przemysław Niemiec

tel. (32) 4552634 wew.366

*Z poważaniem*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Dyrektor ds. Technicznych**

*Katarzyna Machowska-Bujak*



