

### **Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na „Wykonanie modernizacji dużej niecki basenowej na krytej pływalni w Połomi”

- I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1919 ze zm.) w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o zweryfikowanie i potwierdzenie:

- czy grubość warstwy wyrównującej wynosi 1mm, naszym zdaniem jest mocno niewystarczająca
- naszym zdaniem nie należy montować listwę w narożnikach (jest to siedlisko bakterii), należałoby zastosować kształtki ceramiczne jedynie na ścianie startowej i nawrotowej
- czy dysze napływowe należy wymienić i wpiąć do istniejącej instalacji, która nie podlega remontowi?
- do jakich warstw Zamawiający przewiduje skucie dna i ścian niecki? naszym zdaniem powinno skuć się wszystkie warstwy do konstrukcji żelbetowej niecki basenowej
- naszym zdaniem po skuciu okładzin basenu należałoby wypiąskować konstrukcję żelbetową bo pozycja „oczyszczenie i zmycie podłoża” jest niewystarczająca
- czy wymiana kratki przykrywającej kanał przelewowy wchodzi w zakres?
- czy kanał przelewowy ma być wykonany na nowo od niecki basenu do dylatacji z płytą plaży? czy do kanału przelewowego?
- czy kanał przelewowy ma być wykonany z ceramiki dedykowanej dla takich rozwiązań z zaakcentowaniem krawędzi basenu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że po skuciu płytek z zaprawą klejową przyjęta grubość warstwy wyrównującej 1mm może być niewystarczająca wobec powyższego należy skalkulować w ofercie średnią grubość warstwy wyrównującej 5 mm (dla powyższego dodana została pozycja nr 6 przedmiaru).

W chwili obecnej stopień nawrotowy na ścianie z stopniami startowymi oraz murki na dłuższych ścianach basenu (na głębokości około 1,2 m) zakończone są listwami PCV (narożniki zewnętrzne). Zamawiający dopuszcza wykończenie przedmiotowych miejsc poprzez listwy PCV lub z kształtek basenowych.

W zakresie dysz napływowych przyjęto wymianę maskownic dysz napływowych. W przypadku naruszenia dysz podczas skuwania płytek i zaprawy Wykonawca dokona wymiany dysz napływowych. Należy również skalkulować demontaż i ponowny montaż wszystkich pozostałych elementów wyposażenia basenu (drabinki, osłona kanału spustowego, mocowania lin segregacyjnych).

Zamawiający przewiduje skucie okładzin z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy klejowej. Nie przewiduje się piaskowania niecki basenowej. Skucie warstw okładzin (płytki + zaprawa klejowa) z wyrównaniem należy skalkulować w pozycji 1 i 2 przedmiaru robót.

Wymiana kratki przykrywającej kanał przelewowy nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia - roboty te wykona firma aktualnie remontująca basen Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek z siedzibą w 44-373 Wodzisław Śl. ul. Długa 61c.

Kanał przelewowy wykonany jest w konstrukcji monolitycznej żelbetowej połączonej z konstrukcją żelbetową niecki basenowej. W kanale przelewowym zastosowane są obecnie okładziny z płytek

ceramicznych analogicznych jak w niecce basenowej. Zamawiający przyjął pozostawienie istniejącej technologii okładzin w kanale przelewowym.

W zakres zamówienia dla kanału przelewowego wchodzi skucie płytek wraz z zaprawą, wyrównanie powierzchni, wykonanie izolacji przeciwwodnej w dwóch warstwach w kanale przelewowym oraz na powierzchni poziomej pomiędzy niecką basenową i kanałem przelewowym oraz ułożenie płytek w kanale przelewowym.

Płytki pomiędzy obrzeżem basenu a kanałem przelewowym oraz kształtki krawędziowe obrzeża basenu zostaną wykonane przez aktualnego Wykonawcę remontu basenu.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział VIII – Termin związania ofertą:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

***Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.03.2021r.***

2. Rozdział IX - Sposób i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert:

- pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

***Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> do dnia 25.02.2021r. do godziny 10:00***

- pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

***Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021r. o godzinie 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.***

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik:

- przedmiar po korekcie.

***z up. Wójta***

***/-/ mgr Błażej Tatarczyk***