



PI.271.25.2020

Mszana, dn. 16 grudnia 2020r.

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na
„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mszana ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń na archiwum”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie poniższych rozbieżności dotyczących wyposażenia:

w zestawieniu wyposażenia są wyspecyfikowane regały przesuwne jezdne 16 szt. o wymiarach 250/90/40

na rysunku A6 jest 36 szt. o wymiarach 228/100/30

w przedmiarze jest wydane 216 mb półek

W celu umożliwienia złożenia rzetelnej oferty, proszę o wyjaśnienia rozbieżności oraz o precyzyjne podane ilości i parametrów regałów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty parametrów technicznych regałów przesuwnych zgodnie z zmienionym rysunkiem A6, zmienionym opisem technicznym oraz zmienionym zestawieniem wyposażenia. Zakup, dostawę i montaż regałów należy skalkulować w pozycji 102 przedmiaru robót na podstawie poprawionych parametrów technicznych – w załączeniu dokumenty po korekcie.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie poniższych zagadnień:

- w przedmiarze występuje pozycja – odbudowa konstrukcji stalowej płytami do REI 60.

W projekcie jest zapis, że konstrukcja ma być malowana do tej klasy odporności ogniowej. Czy stosować obie te wersje jednocześnie czy też wykonawca ma prawo wyboru?

Odpowiedź:

Proszę o zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez wykonanie obudowy do REI 60. Konstrukcję stalową należy pomalować w celu zabezpieczenia antykorozyjnego – dwukrotnie: farbą podkładową tlenkową i farbą ftalową lub olejną nawierzchniową.

W związku z wniesionymi pytaniami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na 28 grudnia 2020r. Oferty należy składać do dnia 28.12.2020r do godz. 10:00, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.12.2020r. o godz. 10:15.

Zmiany w treści siwz:

1. Zmianie ulega termin **składania i otwarcia ofert na 28 grudnia 2020r.**

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wprowadza w siwz następujące zmiany:

- w rozdziale XV. pkt 7.2 zmienia się zapis „nie otwierać przed 22 grudnia 2020r. godz. 10:15” na zapis: ***nie otwierać przed 28 grudnia 2020r. godz. 10:15;***
- w rozdziale XVI. pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: ***termin składania ofert upływa 28 grudnia 2020r. o godz. 10:00;***

- w rozdziale XVI. pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: *otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 28 grudnia 2020r. o godz. 10:15** w Urzędzie Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, pok. nr 10 – sala posiedzeń – poprzez otwarcie ofert złożonych w postaci papierowej oraz w przypadku otrzymania ofert w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.*

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

- zestawienie wyposażenia po korekcie,
- opis techniczny po korekcie,
- aranżacja po korekcie.

Wójt Gminy Mszana
/-/ mgr Mirosław Szymanek