

LEGENDA	
	Istniejąca centrala alarmowa
	Kabel YTKSY 3x2x0,5mm
	Przepust kablowy

UWAGA!

Kabel YTKSY 3x2x0,5mm² z istniejącej centrali alarmowej do projektowanej czujki alarmowej w pomieszczeniu Archiwum należy prowadzić natynkowo w korycie kablowym o wymiarach 30x20mm.


UWAGA!

Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.

Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY MSZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-05
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – POZIOM PARTERU		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	DATA: 04.2020
ADRES INWESTYCJI	UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA DZIAŁKA NUMER 2251/207		STR. NR:	
INWESTOR	GMINA MSZANA UL. 1 MAJA 81, 44-325 MSZANA		SKALA 1:100	