

Gmina Mszana

ul. 1 Maja 81


44-325 Mszana

www.mszana.ug.gov.pl

Telefon: 32 4759755

Fax: 32 4759760

zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl



PI.271.20.2020

Mszana, dn. 21 października 2020r.

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej
w Gogołowej na oddział przedszkolny” – II postępowanie**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych:

- płytki ceramiczne ścienne
- płytki gresowe posadzkowe
- płyty sufitu 60x60 cm
- ścianki systemowe ,kabiny i drzwi z płyt LTT.

Odpowiedź:

Płytki ścienne i posadzkowe łazienki:

Płytki ścienne o wymiarach 20x20 cm układane w 3 kolorach, (2 pasy żółte, 3 pasy białe, 2 pasy niebieskie, 2 pasy żółte, 2 pasy białe). Płytki na posadzce białe lub jasno szare o wym. 20x20 - 25x25 cm antypoślizgowe R10.

Płytki szatni, wiatrołapu, skład leżaków

Płytki gresowe nieszkliwionymi o wym. 40 x 40 cm np. QUARZITE - kolor jasno szary

Płyty sufitowe

Płyty z prasowanej wełny mineralnej w formacie 60x60 cm i grubości nie mniejszej niż 1,5cm, umożliwiającym demontaż pojedynczej płyty. Płyty zachowujące stabilność wymiarową i mogące przenieść dodatkowe obciążenie nie mniejsze niż 0,3kg (3N) poza ciężarem własnym w warunkach wilgotnościowych klasy C zgodnie z klasą 2/C/3N wg EN-13964, bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną, niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (klasa nie niższa niż A2-s1d0). Płyty przeznaczone do pomieszczeń o wilgotności 90 %.

Ścianki systemowe

Ścianki z wysokociśnieniowego laminatu HPL kolor drzewiczki - żółty, ścianki przedzielające kolor jasno szary grubość ścianki 15 mm, okucia nierdzewne.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z wniesionym pytaniem termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Mszana

/-/ mgr Mirosław Szymanek