



PI.271.17.2020

Mszana, dn. 18 września 2020r.

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na  
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej  
w Gogołowej na oddział przedszkolny”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytania dot. przedmiotu zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie następującego pytania: w przedmiarze instalacyjnym w pozycji 2.1.23 należy wycenić zmywarkę. Prosimy o dokładne podanie jakie powinny być spełnione parametry zmywarki.

**Odpowiedź:**

Zmywarka do naczyń stołowych i szklanych z funkcją wyparzania. Wymiary zewn. szer. dł. wys. 600x600x850 z tolerancją +/- 10%. Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z wniesionym pytaniem termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wójt  
  
mgr Miroslaw Szymanek