

PI.271.10.2020

Mszana, dn. 17 lipca 2020r.

**Pytanie i odpowiedź do przetargu nr 2 na  
„Budowę placu zabaw w Mszanie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

**Pytanie nr 1**


Proszę o informację czy wykonanie nawierzchni dla całego placu wyniesie HIC 1,5 m?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zamieszczonym projektem, Zamawiający wymaga aby nawierzchnia SBR wynosiła gr. 50mm. W poszczególnych urządzeniach krytyczna wysokość upadku nie przekracza 1,5m.

Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu **nie ulega zmianie**. Oferty należy składać do dnia 21.07.2020r. do godz. 10:00, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2020r. o godz. 10:15.

Udzielone odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

z up. Wójta  
  
mgr Błażej Tataarczyk  
Zastępca Wójta