



PI.271.5.2020

Mszana, dn. 18 czerwca 2020r.

Zmiana treści SIWZ nr 3

w przetargu na „Budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi wraz z termomodernizacją i przebudową budynku”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

W dokumentacji zostały zapisane 3 różne moce kotłów gazowych działających w kaskadzie:

- na stronie 3 opisu technicznego: 3 kotły o mocy 60 kW
- rysunek IS/1: 3 kotły o mocy 65 kW
- rysunek IS/3: 3 kotły o mocy 80 kW

Proszę o jednoznaczne określenie mocy kotłów.

Odpowiedź:

Kryteria doboru kotłów zostały podane w pkt 12.2 opisu technicznego:

min. wymagana moc 60kW przy parametrach: 80/60oC

min. wymagana moc 65kW przy parametrach: 50/30oC

Na rys. IS/3 wkradł się błąd odnośnie mocy cieplnej kotłów w wysokości 80kW.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu **nie ulega zmianie**.
Oferty należy składać do dnia 22.06.2020r. do godz. 12:00, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2020r. o godz. 12:15, wadium należy wnieść do dnia 22.06.2020r. do godz. 12:00.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek