

Wodzisław Śl. 20.09.2018 r.

Biuro Projektowo-Usługowe „Alda” S.C.
ul. Skrzyszowska 39 C
44-300 WODZISŁAW ŚL.

TT/ W01132 /2018

Dotyczy: **Uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Szkolnej- etap 2 – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej w Połomi”.**

W odpowiedzi na wniosek nr W01132/18 z dnia 11.09.18 r. w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekt zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. W sprawie kanalizacji sanitarnej należy zwrócić się do JZWIK Jastrzębie Zdrój.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy:
 - a) powiadomić o przekazaniu placu budowy;
 - b) zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma.
2. Na etapie realizacji robót Inwestor wykona w porozumieniu z PWiK Sp. z o.o. wykopy kontrolne celem stwierdzenia zagłębienia sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o.. W przypadku, gdy konieczna będzie przebudowa ze względu na zmianę niwelety drogi w stosunku do projektowanej, wówczas koszt przebudowy wodociągu poniesie Inwestor.
3. Istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu.
4. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych.
5. Po wykonaniu prac związanych z przebudową drogi powiadomić o odbiorze końcowym.
8. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego.
9. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik: 2 x projekt zagospodarowania terenu

Kopia: 1 x DF 1 x TT

Sprawę prowadzi:
Dział TT - Eugeniusz Jasita
tel. 32 455 26 34 wew. 345

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wiesław Blusko